



- 501 – STL plynovod, přípojky
- Plynovod stávající
- Kanalizace splašková
- Voda studená

Potrubí bude provedeno z lineárního Pe v provedení PE 100 – SDR 17,6
Veškeré tvarovky budou použity v provedení PE 100 – SDR 17,6

501 – STL plynovod, přípojky

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

DSP + DPS

<i>Hlavní projektant</i>	<i>Autorizovaný technik</i>	KAŠPAROVÁ IVANA Projekce zdravotní techniky Voda, kanalizace, plyn Choteň, Pardubická 47, 533 04 tel.604 344 295
ing. R. Loukota	Kašparová Ivana	
<i>Investor obec Rohovládová Bělá, Rohovládová Bělá č.p. 32, 533 43</i>		

Rohovládová Bělá
ZTV a komunikace pro novostavby 9RD
Zdravotně technické rozvody

Kladečský plán

ZT.2

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PŘÍZVAT VŠECHNY
ZÁSTUPCE OBHOSPODAŘUJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A TA
PŘESNĚ VYTÝČIT.