DETAIL SLOUPKU



1	ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL CP NA MALTU MVC 50 TL. 0,3 M	0.41 M^3
2	ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL CP NA MALTU MVC 50 0,15 M	0.066 M^3
3	BETON I (B 135)	0.2 M^3
4	BETON DESKA S OCEL. VÝSTUŽÍ Z BETONU B III (B 250)	0.09 M^3
5	OCELOPLASTOVÁ DVÍŘKA 700 x 600 MM	1 KS
6	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	0.3 M^2
7	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP	0.03 M^3
8	FIXAČNÍ RÁM PRO PLYNOMĚR	1 KS

POZNÁMKA: KOTY V ZÁVORCE ČTI " NAPŘ "

DETAIL NAPOJENÍ PŘÍPOJKY



1	NAVRTÁVACÍ OBJÍMKA /T–KUS/ SDR 11
2	ELEKTROSVAŘOVACÍ OBJÍMKA D 32 – SDR 11 2 KS
3	IPe TRUBKA PEHD D 32 x 3 – SDR 11
4	KULOVÝ KOHOUT DN 3/4" S ČÁSTÍ ŠROUBENÍ / SOUČÁST REGULAčNÍ ŘADY RP 6/
5	VÝSTRAŽNÁ FOLIE PVC ŠÍŘKA 250 MM – ŽLUTÁ
6	FIXAČNÍ RÁM
7	SIGNALIZAČNÍ VODIČ
8	Elektrosvařovací koleno 90° SDR 11 D 32x3
9	přechod ocel/plast D 32/DN25
10	Propojení signalizační ho vodiče s ocel. potrubím

Detail plynoměru s regulátorem



501 – STL plynovod, přípojky

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

DSP + DPS

Hlavní projektant	*Autorizovaný technik*
ing. R. Loukota	Kašparová Ivana
Investor obec Rohovládová Bělá, Rohovládová Bělá č.p. 32, 533 43	

KAŠPAROVÁ IVANA
Projekce zdravotní techniky
Voda, kanalizace, plyn
Choteč Pardubická 47, 533 04
tel.604 344 295

Rohovládová Bělá	
ZTV a komunikace pro novostavby 9RD	*Zakázka číslo* 964
Zdravotně technické rozvody	*Formát* 3 A4
	Datum 3.2018
	Druh
Detail sloupku a přípojky	ZT.4