

Legenda rozvodu VO

Silový kabel CYKY–J 4x16, uložený ve výkopu

Navržený kabel uložen v chráničce pod vozovkou

Dtto v chráničce KOPOFLEX 90/75mm v hloubce běžného výkopu

A/X — Bezpaticový stožár LBH6B se svítidlem typu ECO 24 vybaveným zdrojem LED o výkonu 53W. Svítidlo bude zavěšeno ve výši 6m nad niveletou vozovky na výložníku délky 1m. Stožár i výložník budou žárově zinkovány.

B/X — Bezpaticový stožár LBH6B se svítidlem typu ECO 24 vybaveným zdrojem LED o výkonu 53W. Svítidlo bude zavěšeno ve výši 6m nad niveletou vozovky na dříku stožáru. Stožár bude žárově zinkován.

Pořadové číslo stožáru je uvedeno pouze pro účely projektu. Definitivní očíslování bude provedeno podle pokynů provozovatele soustavy VO v obci Rohovládova Bělá.

Podzemní sítě byly zakresleny podle podkladů správců. Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech organizací obhospodařující podzemní sítě k jejich přesnému vytyčení.

SÍŤ: TN–C–S
PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4–41 ED. 2
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5–54 ED. 3

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- KANALIZACE
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PLYNOVOD
- SLABOPROUD
- VODOVOD
- KABEL V.O.
- HORKOVOD
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- ELEKTRO NN NADZEMNÍ
- ELEKTRO VN PODZEMNÍ

LEGENDA

Objekt 101- Komunikace

- KOMUNIKACE – OBYTNÁ ZÓNA – ASF. BETON
- PARKOVACÍ STÁNÍ – BETON. DLAŽBA 8 cm
- SJEZDY NA PARCELY – BETON. DLAŽBA 8 cm
- CHODNÍK – BETON. DLAŽBA 6 cm
- ZELEŇ
- ŠIROKÝ PŘÍČNÝ PRÁH
- ÚPRAVY DLE VYHL. č. 398/2009 Sb.
- NÁVRH NA DĚLENÍ PARCEL

Objekt 301 - Kanalizační přípojky
Objekt 302 - Vodovodní přípojky
Objekt 401 - Veřejné osvětlení
Objekt 501 - STL plynovod, přípojky

2.10-2.18 PARCELY PRO VÝSTAVBU RD
2.19 PARCELA PRO KOMUNIKACI A ZTV

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S–JTSK

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:
HIP: Ing. Radim Loukota	Profese: EL P. Slezák	P. Slezák
Obec: Rohovládova Bělá	Kraj: Pardubický	
Investor: OBEC ROHOVLÁDOVA BĚLÁ, ROHOVLÁDOVA BĚLÁ č.p. 32, 533 43		Zak. č.: 14/2018
Akce: Rohovládova Bělá ZTV a komunikace pro novostavby 9 RD	Paré:	Druh projektu: DSP+DPS
Objekt 401 Veřejné osvětlení		Datum: 04. 2018
		Formátů: 6 x A4
Výkres: Situace rozvodu		Měřítko: 1:500
		V002

Petr Slezák
PROJEKTY ELEKTRO
IČO: 729 62 160
530 02 Pardubice, Palackého třída 1930
mobil: 604370940
e–mail: petr.slezak.elektro@centrum.cz