



Detail sloupku pro plyn a elektro



SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

BOD	X	Y
VB1		
VB2		
VB3		



STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

STL PE 100 – DN 50 (63 x 5,8)

STL PE 100 – DN 50 (63 x 5,8)

Veškeré tvarovky budou použity v provedení PE 100 – SDR 17,6
Potrubí bude provedeno z lineárního Pe v provedení PE 100 – SDR 17,6

501 – STL plynovod, přípojky

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

DSP + DPS

Hlavní projektant		Autorizovaný technik		KAŠPAROVÁ IVANA Projekce zdravotní techniky Voda, kanalizace, plyn Choteš Pardubická 47, 533 04 tel.604 344 295
ing. R. Loukota		Kašparová Ivana		
Investor obec Rohovládová Bělá, Rohovládová Bělá č.p. 32, 533 43				
Rohovládová Bělá				
ZTV a komunikace pro novostavby 9RD				
Zdravotně technické rozvody				
Výtyčovací plán plynovodu				
Zakázka číslo		964		
Formát		3 A4		
Datum		3.2018		
Druh		1 : 500		
				ZT.6